



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Володарского ул., д.223, г. Киров, Кировская обл., 610027, телефон/факс (8332) 35-17-42  
E-mail: [kirov@zural.gosnadzor.ru](mailto:kirov@zural.gosnadzor.ru), <http://www.zural.gosnadzor.ru>

610027, Кировская обл., г. Киров,  
ул. Романа Ердякова, д.24  
(место составления акта)

27 ноября 2017 года  
(дата составления акта)  
11 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

№ 22-37/295

По адресу / адресам: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Романа Ердякова, 24  
на основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой  
выездной проверки от 31.10.2017 № 896-рп/к  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

Кировского областного государственного профессионального автономного учреждения «Вятский  
электромашиностроительный техникум» (КОИПОАУ «Вятский электромашиностроительный  
техникум» )  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » 20 г. с    час.    мин. до с    час.    мин. Продолжительность     
«    »    г. с    час.    мин. до с    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или осуществления деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 13.11.2017 по 27.11.2017 - 6 рабочих дней  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Казакова М.Ю. М.Ю. Казакова 13.11.2017 10 час. 00 мин.  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: \_\_\_\_\_

Осколков Андрей Анатольевич, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Кировской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)


При проведении проверки присутствовали: Кузьмин Д.В.-инженер-энергетик (ответственный за электрохозяйство)

Аксенов Михаил Станиславович заместитель директора (зам. ответственный за электрохозяйство).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено при осуществлении лицензируемого вида деятельности	Лица, допустившие нарушения
1.	Не проведена очередная проверка стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей, заземляющих устройств	п. 2.12.17, 3.6.2, 1.2.6, приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 и зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003, далее – ПТЭЭП.	Кузьмин Д.В.- инженер-энергетик
2.	На рабочем месте ответственного за электрохозяйство отсутствует комплект утвержденных схем электроснабжения.	п.п.1.2.6., 1.8.6. ПТЭЭП	Кузьмин Д.В.- инженер-энергетик
3.	Организационно-распорядительным документом работникам предприятия не предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений, списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок, имеющих право	п.п.1.2.2., 1.2.6, 1.8.9 ПТЭЭП; п.5.2. ПОТ	Кузьмин Д.В.- инженер-энергетик


№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено при осуществлении лицензируемого вида деятельности	Лица, допустившие нарушения
	отдавать распоряжения, выдавать наряды, которым даны права допускающего, производителя работ, наблюдающего.		
4.	В Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, включить работы по ремонту осветительной электропроводки и арматуры, замене ламп и чистке светильников с указанием высоты.	п.1.2.6. ПТЭЭП; п.8.6. ПОТ (Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Минтрудом РФ № 328н от 24.07.2013 и зарегистрированных в Минюсте России № 30593 от 12.12.2013, далее – ПОТ)	Кузьмин Д.В.- инженер-энергетик
5.	Заместитель ответственного за электрохозяйство Аксенов М.С. прошел проерку знаний на II гр по электробезопасности (требуется IV гр до 1000 В)	п.п. 1.2.7 ПТЭЭП	Кузьмин Д.В.- инженер-энергетик
6.	В журнале проверки знаний на I гр по электробезопасности заполнены не все графы	п.п. 1.4.4 ПТЭЭП	Кузьмин Д.В.- инженер-энергетик
7.	На рабочем месте оперативного персонала отсутствует список работников энергоснабжающей организации, имеющих право ведения оперативных переговоров.	п.п. 1.8.9 ПТЭЭП	Кузьмин Д.В.- инженер-энергетик
8.	Не обеспечен ежемесячный просмотр оперативной документации вышестоящим административно-техническим персоналом.	п.п.1.2.6., 1.8.10. ПТЭЭП	Кузьмин Д.В.- инженер-энергетик
9.	<del>Студентам выполняющим электросварочные работы провести инструктаж и проверку знаний на II гр по электробезопасности.</del>	п.п.3.1.15. ПТЭЭП 	<del>Кузьмин Д.В.- инженер-энергетик</del>
10.	Во ВРУ (Учебный корпус) отсутствует покрытие полов препятствующее образованию цементной пыли»	п. 2.2.10 ПТЭЭП	Кузьмин Д.В.- инженер-энергетик

В ходе проведения проверки:


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, введена (заполняется при проведении выездной проверки):



✓



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:


предписание от 27.11.2017 № 22-37/295

Подпись лица, проводившего проверку:

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Казакова Маргарита Юрьевна, директор КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » Ноября 20 17 г.   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)