

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Октябрьский пр., 122а, г. Киров, 610001, тел. 67-95-12 (код 8332)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Акт № ///

по результатам рассмотрения заявления

“ 17 ” ноября 20 15 г.

г. Киров

(место составления акта)

14 ч 00 мин

Государственный инспектор г. Кирова по пожарному надзору Конев Анатолий Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(их)

обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 13 ч 00 мин. “ 10 ” ноября 20 15 по 12 ч 00 мин.  
“ 12 ” ноября 20 15 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заявителя

Кировского областного государственного образовательного автономного учреждения среднего

(наименование объекта юридического лица или

профессионального образования «Вятский электромашиностроительный техникум»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(ых) по адресам:

г. Киров, ул. Р. Ердякова, 24.

совместно с заместителем директора по АХР КОГОАУ СПО ВЭМТ Аксеновым Михаилом  
Станиславовичем, инженером по ОТ и ТБ КОГОАУ СПО ВЭМТ Брыляковым Александром  
Михайловичем

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество  
последнее - при наличии представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении  
обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

**Здание по ул. Р. Ердякова, 24**

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Функциональное назначения здания и помещений (Ф4.1). Здание КОГОАУ СПО ВЭМТ состоит из трех учебных корпусов, последовательно соединенных закрытыми переходами на уровне 2-го этажа. Несущие стены всех корпусов кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля мягкая рулонная, чердачные помещения отсутствуют.

В 1-м корпусе располагаются административные, учебные помещения, библиотека, актовый и спортивный залы, пищеблок. Здание двухэтажное, имеется подвал.

2-й корпус двухэтажный, подвала нет. В корпусе располагаются учебные кабинеты и кабинеты трудового обучения (мастерские).

3-й корпус четырехэтажный с административными и учебными помещениями. Имеется технический подвал.

Предусмотрен внутренний противопожарный водопровод, пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями.

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре смонтированы, обслуживаются специализированной организацией ООО «Пирамида» (лицензия 43-Б/00070 от 28.12.2009). Объект обеспечен оборудованием для передачи извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны, которое обслуживается специализированной организацией ООО «Федерация пожарно-спасательных формирований и аудит пожарной безопасности» (лицензия 3-Б/00868). Пути эвакуации в каждом корпусе обеспечены аварийным освещением, светильники аварийного освещения исправны. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения – переносными огнетушителями. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, ведется журнал инструктажей по ПБ, программы вводного и первичного противопожарного инструктажа согласованы государственным инспектором г. Кирова по пожарному надзору. Ответственным за осуществление контроля по обеспечению пожарной безопасности назначен инженер по ОТ и ТБ Брыляков А.М., которым пройдено обучение ПТМ. На объекте обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре, в помещениях имеются таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
-	-	-

С Актом обследования ознакомлен:

директор КОГОАУ СПО ВЭМТ Казакова М.Ю Сакаева

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

“18” ноября 2015 г.

(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Казакова М.Ю

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

- Здание по адресу: г. Киров, ул. Р. Ердякова, 24, используемое КОГОАУ СПО ВЭМТ, соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

“17” ноября 2015 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор г. Кирова по пожарному надзору Конев А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“17” ноября 2015 г.

